



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №16 «АЛЁНУШКА» с.ЖУРАВЛЁВКА  
КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

413242 Саратовская область, Краснокутский район, с.Журавлёвкаул. Центральная, 9, E-mail: zuravlevka16kut@mail.ru

11.10.2021г. № 223  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**


**об исполнении предписания от 28.09.2021г № 209/3**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
(Решение о проведении выездной проверки от 20.09.2021г № 209)

Во исполнении предписания в отношении МДОУ «Детский сад № 16 «Алёнушка» с.Журавлёвка Краснокутского района Саратовской области» администрация МДОУ сообщает, что в соответствии Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г №1479), Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, устранены частично, а в полном объеме будут выполнены в установленные сроки, в частности:

- информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний системы противопожарной защиты (АПС) будет предоставлена в установленный срок до 16.05.2022г.;
- проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем(поставщиком): АКТ проведения комплексного испытания системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30 сентября 2021 года № 1,
- проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения здания, в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты: Протокол испытаний от 18 августа 2020г. № 743-20-4-2,
- заключен контракт на оказание услуги по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭЛ) от 01.10.2021г. № 30,
- подсобное помещение в МДОУ незамедлительно оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 16 «Алёнушка» \_\_\_\_\_

  
О.В. Сеницына

