

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777



**МЧС РОССИИ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-  
ГАЙСКОМУ,  
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ  
РАЙОНАМ**

улица Луначарского, 57 «А», г. Красный Кут,  
Саратовская область, Россия, 413235  
Тел.: 8-84560-5-36-03 E-mail [gpn44@gumchs.saratov.ru](mailto:gpn44@gumchs.saratov.ru)

Отметка о размещении сведений в  
едином реестре контрольных  
(надзорных)  
мероприятий, QR-код \*  
64210061000200889024



28.09.2021 ИВ-175-20585

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 209/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением  
«Детским садом №16 «Аленушка» села Журавлевка Краснокутского района  
Саратовской области» Сеницыной Ольге Викторовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 209 от «20» сентября  
2021 года  
в период с «23» сентября 2021 г. по «28» сентября 2021 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам  
Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской  
области подполковником внутренней службы Карасевым Виталием Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена выездная проверка муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детского сада №16 «Аленушка» села Журавлевка Краснокутского района  
Саратовской области»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Сеницына Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В образовательном учреждении, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(п.54 ППР в РФ);	16.05.2022 года	
2.	На объекте защиты, не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуска наладочных испытаний указанных систем.	(п.54 ППР в РФ);	16.05.2022 года	
3.	Правообладателем объекта защиты, не обеспечено ежегодное проведение испытание средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	(п.54 ППР в РФ);	16.05.2022 года	
4.	Руководитель образовательного учреждения, не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения здания, в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты.	(п.13 ППР в РФ);	16.05.2022 года	
5.	Руководителем образовательного учреждения, не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.	(п.54 ППР в РФ);	16.05.2022 года	

6.	Подсобное помещение образовательного учреждения, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.46, 54, 83, 91, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 486.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	16.05.2022 года	
----	--	---	-----------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный Государственный инспектор  
Краснокутского, Александрово-Гайского,  
Новоузенского и Питерского районов  
Саратовской области по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы

В.А. Карасев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4466CD647253A31A51BD4EB55C80FEE2EA8  
Владелец: Карасев Виталий Александрович  
Действителен с 25.06.2021 по 25.09.2022

С предписанием ознакомлена, копию

*Виталий Карасев*  
(подпись)

*Забаруновский Виталий Владимирович О.В.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » *сентября* 2021 года

« 16 » час. « 00 » мин.